



CS

s instalační
krabicí do zdi
- index Z



na zed'





24 V DC

1

Vodiče nechat dlouhé 40 cm od zdi a před zapojením odstranit vnější izolaci kabelu - pro snadnější modelování kabelů uvnitř zařízení. (viz stavební přípravenost)

CYKY-O 2 x 1,5 RE
230 V / 50 Hz

CYKY-O 2 x 1,5 RE



230 V / 50 Hz

Stykač na DIN liště v rozvaděči
typ: SLZA 53

HNĚDÁ
MODRÁ

CYKY-O 2 x 1,5 RE


Délka vodičů od RFID jednotky ke
stykači max. 50 metrů.

INSTALACE:



Montáž výrobku smí provádět pouze osoba způsobilá s příslušným oprávněním dle návodu a předpisů platných v místě instalace (zde podle NV 164/2022 Sb.)!

EN

with installation box into the wall - Index Z




Wall installation



24 V DC

1

Wires in the box must be min. 40 cm long (from the wall). Before installation, remove the outer cable insulation for easier handling in the box. (see mounting diagram)



CYKY-O 2 x 1,5 RE


The length of the cables from the RFID unit to the contactor can be a maximum of 50 meters.

INSTALLATION:


Installation of the product may only be carried out by qualified persons with the appropriate authorization in accordance with the instructions and regulations at the installation site!

DE

mit Installationsbox
in die Wand
- Index Z



Wandmontage




24 V DC

1


Drähte im Schrank müssen min. 40 cm lang (von der Wand). Vor der Installation entfernen Sie die äußere Kabelisolierung für eine einfachere Handhabung im Schrank. (siehe Baubereitschaft)

CYKY-O 2 x 1,5 RE
230 V / 50 Hz

CYKY-O
2 x 1,5 RE



230 V / 50 Hz



Schaltschütz auf DIN-Schiene
der Typ: SLZA 53

CYKY-O 2 x 1,5 RE

Die Länge der Kable von der RFID Einheit
zur Schaltschütz darf maximal 50m betragen.

INSTALLATION:

Installation des Produkts darf nur von qualifizierten Personen mit entsprechender Berechtigung gemäß den Anweisungen und Vorschriften am Aufstellort durchgeföhrt werden